




SHS IDENTIFICACIÓN Y CONTROL, SL


Conexión Relé del Terminal BIO y/o PROX al Módulo de Maniobras P5051

Esta información se aplica a los siguientes elementos:

- Terminal de presencia y accesos serie **BIO** (Huella) y/o **PROX** (Proximidad RFID).
- Módulo de Maniobras **P5051** (Placa P2111).



Ejemplo: Terminal de Huella BIO-F9



Módulo de Maniobras P5051

Se emplea la alimentación de +12Vcc suministrada por el terminal, así como los contactos COM (Común) y NO (Normalmente Abierto) del relé del terminal, para activar el Relé-1 del módulo de maniobras (Placa P2111).

